

**Debreceni Szennyvíztisztító Üzem kivezetett tisztított szennyvize**  
**2017. január - december hó**

Vizsgált komponens	Mértékegység	Előírt határérték	Mért átlag érték 2017. 01-12. hó
pH		<b>6,5-9</b>	7,7
Dikromátos kémiai oxigénigény (KOI <sub>K</sub> )	mg/liter	<b>75</b>	45,4
Biokémiai oxigénigény OxiTop (BOI <sub>5</sub> )	mg/liter	<b>25</b>	< 7
Összes lebegő anyag	mg/liter	<b>35</b>	17,6
Összes szerves nitrogén	mg/liter	<b>20</b>	10,5
Összes nitrogén (V.1.-től XI.15.-ig)	mg/liter	<b>10</b>	9,1
Összes nitrogén (XI.16.-tól IV.30.-ig) *	mg/liter	<b>20</b>	15,9
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/liter	<b>5</b>	1,72
Összes foszfor	mg/liter	<b>1</b>	0,71
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	mg/liter	<b>5</b>	< 2
Összes só /össz. oldott anyag	mg/liter	<b>2000</b>	1457

\* ténylegesen a 2017.01.01- 04.30. és a 2017.11.16.-12.31 közötti időszak átlagértéke