

Tervező:

Munkaszám:

M A R A G

KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI KFT.

4033 Debrecen, Nyereg u. 28.

Mérnököroda: 4029 Db. Kazinczy u. 12.

Tel/Fax: (52) 531-741

E-mail: marag@marag.hu

MGT-01/2016.

Munkarész sz.: 0.

Megrendelő:

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Tárgy:

DEBRECEN HATÁR ÚTI IPARI PARK

SZENNYVÍZ ELVEZETŐ KAPACITÁS BŐVÍTÉS

ÚJ FŐNYOMÓ VEZETÉK TERVE

KIVITELI TERV

ENGEDÉLY IRATOK

TARTALOM:

- Vízjogi létesítési engedély
- Közútkezelői hozzájárulás – Magyar Közút N.Zrt.
- Közútkezelői hozzájárulás – DMJV. Városüzemeltetői Osztály
- MÁV Vasútüzemeltetői hozzájárulás
- Közmű üzemeltetői nyilatkozat – Tigáz-Dso Kft.
- Közmű üzemeltetői nyilatkozat – M. Telekom NyRt.
- Közmű üzemeltetői nyilatkozat – E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
- Közmű üzemeltetői nyilatkozat – Debreceni Vízmű Zrt. – Ivóvíz ágazat
- Közmű üzemeltetői nyilatkozat – Debreceni Vízmű Zrt. – Szennyvíz ágazat
- DIPA Debreceni Ipari Park Akadémia Kft. hozzájáruló nyilatkozata

Debrecen, 2016. szeptember hó



Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

Zafixörvény Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

2016-09-08

ITJ:



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. ☒: 4001 Debrecen, Pf.: 155
☎: (36-52) 521-920 (36-52) 521-912, ☐: (52) 521-923
✉: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/5292-9/2016. Ált.

Tárgy: Debrecen, Határ úti Ipari Park
szennyvízelvezető kapacitásbővítés –
vízjogi létesítési engedély

Vízikönyvi szám: Kösely VIII/10-11.

Ügyintéző: Gyányi Judit/Kádár Zoltán

Hivatkozási szám: ----

Tel.: (52) 511-000

HATÁROZAT

1./ A Debreceni Vízmű Zrt., (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Marag Kft., Debrecen által készített MGT-01/2016. sz. terve alapján a Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítését kivitelezze.

2./ Az engedélyezett vízlétesítmények főbb műszaki adatai:

Nyomóvezeték

Csatorna jele	Beépítés helye (hrszt)	Nyomóvezeték			Befogadó
		átmérője (mm)	hossza (m)	anyaga	
HuIP-SZny-2	0376/5-6, 16; 0379/2; 0392/10; 17117/55, 60; 0407/2; 0408/1,4, 52; 0411/4; 0415/2	225	3165	KMPVC Pn10 bar	Ebes felől érkező 2 db. szennyvíz nyomóvezeték

Műtárgyak

Légtelenítő akna 6 db.
Mérete, kialakítása: Ø 1,0 m, előregyártott beton

Úritő akna 5 db.
Mérete, kialakítása: Ø 1,0 m, előregyártott beton

Szakaszoló tolózár szerelvényakna 9 db.

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Tel.: (52) 511- 000 Fax: (52) 511- 041

Hétfő, Szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00, Péntek: 9:00-12:00,

Mérete, kialakítása:

Ø 1,4 m, előregyártott beton

Vízkormányzó akna

1 db.

Mérete, kialakítása:

1,5 x 2,15 x 1,85 m, monolit vb.

Keresztezések

Keresztezett létesítmény	Csatorna szelvény száma	Védőcső	
		Anyaga	Hossza (m)
Határ út	0+930	HOBAS DE376	8
Határ út	2+556	HOBAS DE376	10
Határ út	2+630	HOBAS DE376	9+17
Szervízút	3+100	HOBAS DE376	15
4. számú főút 219+760 szelvénye	3+141	HOBAS DE376	21

Átemelő

Mérete kialakítás	Beépítés helye (hrs)z)c	Tervezett szivattyú				
		Típusa	száma (db)	H (m)	Q (l/s)	P (kW)
2,8 x 2,8 m, Vb.	0376/16	Flygt CP330HT463	1+1	43	35	54

Épül: 1db nyomóoldali 2,2 x 1,8 x 1,8 belméretű vb.szerelvényakna

3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját 8 nappal korábban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatának (továbbiakban: vízügyi hatóság) bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

d./ az alábbiakat betartani:

d./1. A megvalósítás során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, illetve a műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletek előírásaira.

d./2. A kivitelezés során a közmű-, út kezelőinek előírásait be kell tartani. A kiviteli tervekben a közművek közötti - vonatkozó szabványokban és jogszabályban előírt - védőtávolságok betartandók.

d./3. A kivitelezést úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel valósuljon meg.

- d./4. A kivitelezés a 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet melléklete szerinti Vízügyi Biztonsági Szabályzat 4.02 vonatkozó előírásainak betartásával végezhető.
- d./5. A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- d./6. A kiépítést úgy kell megvalósítani, hogy a vízelétesítmények kiépítése az építési munkák alatt se akadályozza a jogos érdekek érvényesítését (pl.: telkek megközelítését; balesetveszélyt ne okozzon).
- d./7. A szennyvíz nyomóvezeték létesítményeit úgy kell megvalósítani, hogy az üzemeltetés és karbantartás során is biztosítottak legyenek a balesetmentes kiszolgálás feltételei.
- d./8. A szennyvízcsatornát úgy kell megépíteni, az aknákat úgy kell beépíteni, hogy csapadékvíz ne kerüljön a csatornába.
- d./9. A szennyvíz nyomóvezeték műtárgyait (vezeték, átemelőt, aknákat) vízzáróan kell megépíteni.
- d./10. A kivitelezés során tilos a felszíni- és felszín alatti vizekbe (beleérte a belterületi bel- és csapadékvíz- elvezető csatornákat is) engedély nélkül bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.
- d./11. Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.
- d./12. Az elkészült vízelétesítmények működéséhez a megvalósítást követően próbaüzemet kell tartani.
- d./13. Az engedélyezett vízelétesítmények próbaüzemének kezdetét 8 nappal a próbaüzem megkezdése előtt a vízügyi hatóságnak írásban be kell jelenteni, illetve a bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a megépült vízelétesítmények próbaüzemi tervét.
- d./14. A próbaüzem lezárása után a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően összeállított kérelmet kell benyújtani a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.
- d./15. A MÁV Zrt., 44040-4/2016 /MAV nyilatkozatában foglaltakat kell betartani. A vasúti pályatest által érintett területeken a kivitelezést megkezdeni csak a 44040-4/2016/MAV sz. nyilatkozatban előírt megállapodás birtokában lehet.

e./ A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály, Debrecen HB-03/NEO/03791-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalását betartani, miszerint:

„1./ A közműkeresztezések és vődőtávolságok kialakításánál be kell tartani az érvényben lévő előírásokat.
2./ A kivitelezés és üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékok gyűjtésére.
3./ A kivitelezés és üzemeltetés során gondoskodni kell arról, hogy a felszíni és a felszín alatti víz a lehető legkisebb mértékben se károsodjon.
4./ A munkavégzés során a zajterhelés nem haladhatja meg a vonatkozó rendeletben előírt határértékeket.”

f./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt.

g./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követően az üzemeltetőnek a 35900/1210-20/2015. ált. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítását - a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő jegyzőkönyv, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, az engedélyezettől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotnak megfelelően módosított és záradékolt terv becsatolásával - a vízügyi hatóságtól megkérni.

4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számított **2018. szeptember 30-ig hatályos**, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

5./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz **180.000,-Ft**, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s :

A Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen a 2016. július 08-án benyújtott kérelmében vízjogi létesítési engedélyt kért a Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitásbővítés kivitelezéséhez.

A vízügyi hatóság a 35900/5292-2/2016. ált. sz. végzésben hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiányosságok a 2016. szeptember 08-án érkezett ügyirattal kerültek pótlásra maradéktalanul.

A Debrecen Határúti Ipari Parkban bekövetkező fejlesztések miatt szükség van a szennyvíz elvezető kapacitás bővítésére. A tervek szerint az ipari parki közműudvarban a meglévő – elégtelen kapacitású – szennyvíz átemelő mellett egy új átemelő készül, melyhez csatlakozik a meglévő gravitációs szennyvíz főgyűjtő csatorna osztóművön keresztül. Az új átemelőtől a tervezett nyomóvezeték az ipari parktól délre fekvő Varjútővis utcán keresztül jut ki a Határ útra, ahol déli irányba fordul. A 4. sz. főútnál tervezett közúti csomópontot kikerülve, a főút után fog csatlakozni az ebesi két szennyvíz nyomóvezetékhez. A vezetékre magaspontokon légtelenítő aknát, mélypontokon ürítő aknát terveznek, továbbá 400-500 méterenként szakaszoló tolózárok kerülnek telepítésre.

Az előírások a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, 26. § (3) bekezdése alapján lettek meghatározva. További előírások az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra: 147/2010. (IV.29) Korm. rendelet, 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet, 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet, és 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet, 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály, Debrecen HB-03/NEO/03791-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint:

„A Debreceni Vízmű Zrt., (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.) a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat előtt kérelmet terjesztett elő a Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvíz elvezető kapacitásbővítés vízjogi létesítési engedélyének kiadása iránt.

Az eljárásban a Hivatal szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok, tervek és előírások felülvizsgálata után a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás a rendelkező részben foglalt feltételekkel került kiadásra.

A szakhatósági állásfoglalás

1. sz. feltételét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §-ban és 4. sz. mellékletében előírtak

2. sz. feltételét a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet előírásai

3. sz. feltételét a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírtak

4. sz. feltételét a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírtak alapján írtuk elő.”

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Debrecen HB-03/ÉÖO/2253-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint:

„Nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan jelen ismereteink szerint nem áll régészeti, illetve műemléki védelem alatt, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ezért az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény (továbbiakban: Kötv) 24. §. (2) bekezdése értelmében, ha a tárgyi ingatlanon

régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építendő vagy a kivitelező köteles

a.) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni.

b.) a jegyző útján a Hivatalnak (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. Tel: +36 1 225 4800) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. §. (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint

c.) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) és a 191/2001. (XI. 18.) Kormányrendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.”

- A 2790/2016. VII. 13.) PM határozatot.
- MÁV Zrt., Budapest 44040-4/2016/MAV sz. nyilatkozatát.
- A DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítési Iroda, Debrecen TERV-124833-2016. sz. nyilatkozatát. (kifogást nem emel)
- A beruházással érintett ingatlanok tulajdoni lapját és a tulajdonosok hozzájárulását.
- A MÁV Zrt., Debrecen 39495/2016/MAV vasútüzemeltetői hozzájárulását.
- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló számlabizonylatot.
- A Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen víz-6106-2/2016. sz. és a VÍZ-6106-1/16. sz. üzemeltetői szakvéleményét.
- Az E-ON Zrt., Debrecen 7092/2016. sz. hozzájárulását.
- A TIGÁZ-DSO Kft., Debrecen 2016. május 03-án kelt hozzájárulását.
- A Magyar Telekom Nyrt., Debrecen 4203711-60510456-2/2016. sz. közútkezelői nyilatkozatát.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Debrecen HBM-1230/2/2016. sz. közútkezelői hozzájárulását.
- A MÁV Zrt., 36035/2016/MAV sz. nyilatkozatát.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Debrecen HBM-1230/3/2016. sz. vagyonkezelői hozzájárulását.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6.c.) pontja alapján a 360.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A 35900/5292-3/2016. ált. számú végzésben 2016. július 20-án kiadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A.§ (1) bekezdése alapján a függő hatályú döntés.

Tekintettel arra, hogy az eljárást lezáró döntés 2016. szeptember 08-án, ügyintézési határidőn belül kiadásra került, az engedélyes részére az eljárás lefolytatásáért fizetett díjat az eljáró hatóságnak nem kell visszafizetni.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése,

illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek., 72. § (1) bek., 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján, 1995. évi LVII. tv. 28. §. (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltak alapján hoztam meg.

Debrecen, 2016. szeptember 8.

Kovács Ferenc
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
gazdátábornok, tanácsos
gazdátó nevében és megbízásából:
Borbélyné Dr. Lassú Edina
szolgálatvezető-helyettes

Kapja:

1. Debreceni Vízmű Zrt., 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. T
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály, Debrecen (nova-szeüsz)
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, Debrecen (nova-szeüsz)
4. MÁV Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság, 1087, Budapest, VIII. Könyves Kálmán körút 54-60. sz. T
5. DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítési Iroda, 4024 Debrecen, Iparkamara u.2 sz. T
6. DMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.
7. DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.
8. MÁV Zrt., Debrecen, Piac u. 18. sz. T
9. MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság, Debrecen 4024 Debrecen, Piac u. 18. sz.
10. E-ON Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. sz. T
11. TIGÁZ-DSO Kft., 4030 Debrecen, Híd u. 1. sz. T
12. Magyar Telekom Nyrt., 4030 Debrecen, Galamb u. 16. sz. T
13. Magyar Közút Nonprofit Zrt., 4025 Debrecen, Barna u. 15. sz. T
14. Piremon Nonprofit Kft., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-39. sz. T
15. Dipa Kft., 4025 Debrecen, Hal köz 3/A. ép. 2. em. 4-5. sz. T
16. Csige Sándor, Debrecen, Vendég u. 62. sz. T
17. Csige Sándorné, Debrecen, Vendég u. 62. sz. T
18. Hutóczki Tibor, 4002 Debrecen, Nagymihály kert 80. sz. T
19. Hutóczki Tiborné 4002 Debrecen, Nagymihály kert 80. sz. T
20. Irattár

Iktatószám: **HBM-1230/2/2016**
Tárgy: Debrecen, Határ úti Ipari Park
szennyvíz elvezető kapacitás bővítés új
főnyomó vezeték építése
Előadó: Lányi Andrea

Marag Komplex K7

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u.12-14.) - továbbiakban, mint **jogosult - részére**, a tárgyi közmű létesítmény megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) közmű létesítési munkával kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: 4. sz. főút 219+760 km szelvényében tervezett szennyvíz elvezető rendszer építése, a 2.1 pontban előírtak szerint.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. **Jelen közútkezelői hozzájárulás – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u.39.) által 2013. május 7-én, G-2/001562/2013. iktatószám alatt kiadott levelében foglaltak alapján nem minősül vagyongazdálkodási hozzájárulásnak, azt Megyei Igazgatóságunk, jelen hozzájárulással egyidejűleg, de külön ügyiratszámom adja meg.**

Megyei Igazgatóságunk – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 2015. április 9-én M-1/69-17/2015. és 2016. január 20-án M-1/64-1/2016. iktatószámokon kiadott közútkezelői hozzájárulások szerinti geometriai- és forgalomtechnikai kialakításokhoz illeszkedő módon – új szolgalmi - és vezetékjog bejegyzés nélkül hozzájárul:

a 4. sz. Budapest - Debrecen – Záhony I. rendű főút 219+760 km szelvényében **nyomvonalától - nyomvonalig tartó, folytonos védőcső beépítésével, burkolat- és padkabontás nélkül**, út alatti átfúrással szennyvíz nyomóvezetékekkel történő keresztezéséhez, továbbá a fenti munka végzésének idejére ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (4029 Debrecen, Kazinczy u.12.) által MGT-01/2016. tervszám alatt készített és Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott tervdokumentáció szerinti kivitelezéssel, **az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett.**

- 2.1.2. A közút igénybevételevel kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában 1988. évi I. törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott 30/1988. MT rendelet, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben foglaltak alapján járultam hozzá.
- 2.1.3. **A közút melletti munka csak „Munkakezdési hozzájárulás” birtokában kezdhető meg, amelyhez mellékelni kell a szakfelügyetre vonatkozó díj befizetésének igazolását, valamint az ideiglenes forgalomszabályozás bevezetésére vonatkozó megállapodás másolatát. Ezek, valamint a Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási tervdokumentációk hiányában a „Munkakezdési hozzájárulás” nem adható ki.**
- 2.1.4. A közúton végzendő munkák megkezdése előtt minimum 15 nappal a kivitelezők a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú - Bihar Megyei Igazgatóságától (4025 Debrecen, Barna u. 15., tel.: 52/819-420, fax: 52/819-429) kötelesek „Munkakezdési hozzájárulás”-t kérni, mely kérelemben meg kell adni a munka kezdés-befejezés tervezett határnapját és a kivitelezésért felelős építésvezetők nevét, címét és telefonszámát is.
- 2.1.5. A közút területét érintő munkálatokhoz – a 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) a) bekezdésében foglaltak alapján – Megyei Igazgatóságunk szakfelügyeletét kell kérni, amelyet írásban meg kell rendelni Megyei Igazgatóságunk I 1 Mérnökségnél (4002 Debrecen, Bellegelő kert 36. sz., fax: 52/819-924). Az építés ideje alatt a hetenkénti szakfelügyeleti díj összege *(heti egy alkalommal 8.000.- Ft + 27 % ÁFA óradíj és 80.-*

Ft/km + 27 % ÁFA kiszállási díj figyelembe vételével) 17.600.- Ft + 4.752.- Ft ÁFA (27 %) = 22.352.- Ft, azaz: huszonkettőezer-háromszázötvenkettő 00/100 forint, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. MKB 10300002-10460102-49020027 számú bankszámlájára átutalással be kell fizetni és ennek igazolását a „Munkakezdési hozzájárulás”-hoz csatolni kell.

- 2.1.6. A szakfelügyeletre vonatkozó díjnál az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen hozzájárulás iktatószámát és jogcímét. A díj befizetését, illetve átutalását követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pénzügyi Osztálya a számlát megküldi.
- 2.1.7. A közút területét érintő munkálatokhoz – a 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) b) bekezdésében foglaltak alapján a közút igénybevétele miatt az ideiglenes forgalomszabályozás bevezetését – *kapacitás esetén* térítés ellenében Társaságunk biztosítja. Erre vonatkozóan az engedélyesnek – a „Munkakezdési hozzájárulás” kérelem benyújtását megelőzően – Megyei Igazgatóságunkkal szerződést kell kötni.
- 2.1.8. Ezen hozzájárulás 1 példányát és 1 példány jóváhagyott tervdokumentációt a munka kivitelezése érdekében az engedélyes köteles átadni a kivitelezőnek.
- 2.1.9. A munkakezdés tényleges időpontját a kivitelező írásban köteles a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság I 1 Mérnökségének a munkakezdés előtt minimum 1 nappal bejelenteni.
- 2.1.10. Amennyiben a kivitelezés során külön építési napló nem kerül vezetésre, jelen közútkezelői hozzájárulás szerint az építés ideje alatt munkavégzés során kihelyezésre, illetve bevonásra kerülő közúti jelzőtáblákat – a 2. sz. melléklet szerinti formában – a kivitelező az aktuális munkavégzéshez illeszkedve, naprakészen köteles vezetni. Az így vezetett és aláírt jegyzőkönyvek eredeti példányait, a munkák végeztével – de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során – át kell adni az I 1 Mérnökségnek. Külön építési napló vezetése esetében a kihelyezésre, illetve bevonásra kerülő ideiglenes közúti jelzéseket abban szükséges feltüntetni.
- 2.1.11. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkák végleges befejezése után azonnal el kell távolítani a közút területéről és a munka befejezését az I 1 Mérnökségnek (4002 Debrecen, Bellegelő kert 36. fax: 52/819-924) írásban be kell jelenteni.
- 2.1.12. A hozzájárulás alapján elvégzett munka műszaki átadás-átvételi eljárására az I 1 Mérnökséget a kivitelező írásban köteles meghívni. Ennek elmulasztása miatt keletkező kárért a felelősség a kivitelezőt terheli.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A közút burkolatának és a földművek megbontása, illetve ezek szakszerűtlen helyreállítása miatti hibák garanciális és szavatossági megszüntetése (az ezekre vonatkozó helyszíni szemlék megállapításai, vagy külön felszólításunk alapján) a kivitelező kötelezettsége.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 2.3.1. Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás érdekében a Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott tervdokumentáció 6. tervrész rajzszámú helyszínrajzán feltüntetett közúti jelzőtáblákat, elkorlátozó elemeket és egyéb jelzőeszközöket kell kihelyezni.
- 2.3.2. Kézi munkavégzés során (áteresz építés, úttükör, útalap és padka építés) a „kétirányú forgalom” számára minimum 5,5 m széles burkolat felületet kell szabadon hagyni és gépi munkavégzés során (burkolat építés) csak a munkagépek mozgásának idején szükséges „váltakozó egyirányú” forgalom érdekében – a kihelyezett jelzőtáblákon túlmenően – a kivitelező a közúti forgalmat a munkahely előtt és után felállított 2 fő „közúti jelzőőrrel” köteles szabályozni.
- 2.3.3. Amennyiben a munkaterületen az aktuális munkavégzés építési technológiája, valamint a munkaterületen kialakult állapot lehetővé teszi, úgy az építésvezető döntése alapján, az ideiglenes forgalomkorlátozás részét képező tiltó táblák ideiglenes jelleggel – a hétvégi időszakban, valamint munkaszüneti napokon – hatályon kívül helyezhetőek a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott módokon.
 - 2.3.3.1. A munkaterületen – az aktuális állapotnak megfelelően – szükséges korlátozást folyamatosan fent kell tartani.
 - 2.3.3.2. Az adott munkaterületen a tiltótáblák hatályának időszakos érvénytelenítése csak munkavégzés hiányában, a fentiek figyelembe vétele mellett lehetséges, a munkaterületen történő munkavégzés során a közútkezelői hozzájárulás szerinti forgalomtechnikai eszközöket és elkorlátozó elemeket ki kell helyezni.

- 2.3.3.3. Amennyiben az építés ideje alatt a tiltótáblák hatálya a fentiek alapján érvénytelenítésre kerül, úgy a hatálytalanítás kezdetének és végének pontos időpontját az építési naplóban rögzíteni kell!
- 2.3.4. A kihelyezésre kerülő ideiglenes jelzések nem lehetnek ellentmondásban a kintlévő közúti jelzőtáblákkal, illetve az ideiglenes táblák kihelyezésénél a kintlévő jelzőtáblák folyamatos láthatóságát biztosítani kell a közműépítési munkák ideje alatt.
- 2.3.5. A nyomvonal építés ideje alatt a KKSz. 80. ábraszámú, „Úton folyó munkák”, illetve az alakhelyes KKSz. 70., illetve 71. ábraszámú, „Útszűkület” veszélyt jelző táblákat – szükség szerint az irányhelyes nyilat tartalmazó kiegészítő táblákkal együttesen – a munkavégzés helye előtt lakott területen kívül minimum 150,0 m távolságban mellékirányokban is ki kell helyezni.
- 2.3.6. Az építéssel érintett szakaszon a tilalmi táblák hatályát a közbenső csatlakozások után (beleértve a földút csatlakozásokat is) meg kell ismételni, illetve az építéssel érintett szakasz végén – csatlakozás hiányában – a bevezetett tilalom függvényében fel kell oldani.
- 2.3.7. A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél, közúti munkavégzésnél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a 3/2001. (I. 31.) KöVfM rendeletben foglalt műszaki szabályzatot és a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó pontjainak előírásait kell alkalmazni, továbbá az e-UT 04.05.12:2010. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.
- 2.3.8. A közúton forgalomkorlátozással járó munkák végrehajtásával kapcsolatos munkavédelmi, biztonságtechnikai, forgalomszervezési feladatokra a kivitelező vállalat az irányító és beosztott dolgozóit kimutathatóan köteles oktatni.
- 2.4. **Egyéb feltételek:**
- 2.4.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a **téli üzemeltetési időszakban** - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési **munkát végezni tilos!**
- 2.4.2. **Az országos közút alatti keresztezés esetében, a burkolat szintje alatt minimum 1,50 m védőtávolság és nyomvonalaltól - nyomvonalig tartó, folyamatos védőcső beépítése szükséges.**
- 2.4.3.1. Az útarkot érintő nyomvonal esetén a vízelvezető, illetve a szikkasztó árkot szabványos paraméterűre vissza kell állítani, a vízelvezető rendszerek működését biztosítani kell.
- 2.4.3.2. A védelem takarási mélysége az árok fenékszintjétől burkolt árok esetén 0,5 méter, földmedrű árok esetén minimum 1,0 méter legyen.
- 2.4.3.3. Az építési munkálatok során a burkolatfelület nem bontható meg, az országos közút padkáját oly módon kell helyreállítani, hogy annak az útkategóriára előírt teherbírása meglegyen, továbbá a burkolat és a padka között szintkülönbség nem lehet.
- 2.4.3. A kivitelezés során a munkaterületet oly módon kell elkorlátozni, illetve körülhatárolni, hogy a 4. sz. főút 219+740 km szelvény környezetében, a főút bal oldalán található autóbusz megállóhelynél, valamint annak környezetében a gyalogosok akadálytalan és biztonságos közlekedését minden körülmények között folyamatosan biztosítani kell.
- 2.4.4.1. az autóbusz megállóhely üzemszerű működését tárgyi közműépítési munkálatok nem zavarhatják.
- 2.4.4. A nyomvonallal érintett helyi közutak és közterületek melletti munkavégzéssel kapcsolatban külön hozzájárulást kell kérni Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától (4026 Debrecen, Piac u.20.).
- 2.4.5. A munkavégzés ideje alatt az érintett ingatlanok mindenkorli megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- 2.4.6. A munkavégzés során a közút úrszelvényét végig szabadon kell hagyni. Ezen területen semmilyen a munkavégzéssel kapcsolatos anyag, eszköz, továbbá a kitermelésből származó föld, bontott anyag, illetve egyéb törmelék nem helyezhető el, még ideiglenes jelleggel sem. Az építési munkák befejeztével a közútterületet – beleértve az útpadkát és az árok területét is – tisztán, rendezett állapotban kell átadni.
- 2.4.7. A közút melletti munkavégzés, illetve közút földművének megbontása esetén süllyedés vagy egyéb burkolathibák kijavítására 3 év garanciát írunk elő.
- 2.4.8. Az útburkolati hibák helyreállítási költsége az engedélyest terheli.
- 2.4.9. A közmű építés műszaki átadás-átvétel időpontjára az érintett közterületet – a hozzájárulásunkban megadott feltételek figyelembe vételével – eredeti állapotába (területrendezés, közúti jelzések és úttartozékok) helyre kell állítani.


3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételtén meg kell kérni.
- 3.2. Amennyiben jelen hozzájárulásban foglaltakkal a kérelmező nem ért egyet, úgy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) fordulhat felülvizsgálati kérelemmel.
- 3.3. **Hozzájárulásunk egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.**
- 3.4. Ezen hozzájárulást és a jóváhagyott terv 1 példányát (a kivitelezésért felelős építésvezető nevének és címének feltüntetésével) a munkahelyen kell tartani.
- 3.5. A hozzájárulás és a jóváhagyott terv 1-1 példányát az I 1 Mérnökségnek ellenőrzési megbízással, megküldöm.

Az építés alatti forgalomkorlátozás kódja: **K - 0 - F4 - 40**


Debrecen, 2016. június 13.


Szoták Zoltán
megyei igazgató


Tassonyi András Zsolt
megyei osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Debreceni Vízmű Zrt.
Melléklet(ek): 2 pld.+2.pld terv+2.sz.melléklet 2. Debreceni Mérnökség
Melléklet(ek): 1 pld. + 1 pld. terv 3. MARAG Komplex Vállalkozási Kft.
4029 Debrecen, Nyereg u.28.
Melléklet(ek): 1 pld. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Nyilvántartás 5. Irattár
Melléklet(ek): 1 pld. + 1 pld. terv |
|---|--|



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

Városüzemeltetési Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 20.

((52) 511-530 • 2(52) 511-438 • e-mail: varosuzemeltetes@ph.debrecen.hu

Iktatószám: ÜZEM-88345-2/2016

Ügyintéző: Orsó Tamás

Hiv. sz.: T01-13/2016

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

Marag Komplex Vállalkozási Kft.

DEBRECEN

Nyereg u. 28.

4033

Benyújtott kérelmére, mint az érintett az önkormányzati utak és járdák kezelője a közúti közlekedésről szóló módosított 1988. évi I. törvényben, a közutak igazgatásáról szóló módosított 19/1994(V.31.)KHVM rendeletben, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló módosított 20/1984(XII.21.)KM. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva és azok figyelembevételével közútkezelői szempontból

hozzájárulok

a Debrecen Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítéséhez a Marag Komplex Vállalkozási Kft. által készített MGT-01/2016. munkaszámú tervdokumentáció alapján a Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) javára.

Feltételek:

1. Közterületi munkavégzés kizárólag a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez kiadott hozzájárulás birtokában kezdhető meg, melynek kérelméhez mellékelni kell a szaktervező által készített ideiglenes építés alatti forgalomkorlátozási tervet.
2. A vezeték kiépítése során a gyalogos és gépjármű bejáróknál az akadálymentes közlekedést biztosítani kell.
3. A megbontott aszfaltozott utat **lépcsősen** kell helyreállítani a megbontott forgalmi sáv teljes szélességében az alábbi rétegrend megtartásával:

Kopóréteg:	4,5 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfalt
Kötőréteg:	6,0 cm vtg. AC-16 hengerelt aszfalt
Útalap:	20 cm vtg. Ckt
	20 cm vtg. homokos kavics
4. Önkormányzati tulajdonú területen megbontott szilárd burkolatú járdaszakaszokat eredeti állapotuknak és rétegrendjüknek megfelelően kell helyreállítani.
5. A kivitelezési munkálatok során megbontott és egyéb (anyagtárolás, szállítás, stb.) célból igénybe vett burkolatlan területeket humusztérítés után füvesítéssel helyre kell állítani. A humusztérítést min. 10 cm vastagságban kell megvalósítani, a terepszint legfeljebb +/-5 cm-es szinteltéréssel. A kaszálási munkálatokig a füvesítésre került felületeket kötelesek saját költségükön öntözni, gondozni, karbantartani, valamint az esetleges kitaposásokat megakadályozni. A füvesítést „Sport” fűmag keverékkel, 8-10 dkg/m² elszórásával kell megvalósítani.
6. A füvesítési munkálatokat akkor tekintjük elvégzettnek, amikor az első kaszálás megtörtént. A helyreállítási munkálatokat kizárólag szakkivitelező készítheti.
7. A vezeték kiépítése során, a meglevő fák nem közelíthetők meg a fa tengelyétől mért 2,0 m távolságon belül. Abban az esetben, ha a vezetéket ezen védőtávolságon belül kell megvalósítani, akkor az építést nyílt árok bontása nélkül, fűréssal, védőcsőben kell megvalósítani.

8. Jelen hozzájárulás engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.
9. Ezen hozzájárulás kizárólag a kért munkálatokra vonatkozik.


Közútkezelői hozzájárulásunkban előírtak felülvizsgálatát 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályától (Debrecen, Széchenyi u. 46/B.sz.) kérheti.

Debrecen, 2016. június 2.

Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából:



Haász Ferenc
osztályvezető



Erről értesül:

1. DMJV PH Műszaki Osztály, Helyben
2. DMJV PH Vagyongazdálkodási Osztály, Helyben
3. Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.)



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN



MARAG
Komplex Vállalkozás Kft.

Debrecen
Nyereg utca 28. sz.
4033

Iktatószám: 39495/2016/MAV
Hivatkozási szám: TO1-15/2016.
Tárgy: Debrecen Határ úti ipari
park szennyvízelvezető kapacitás
bővítése, Budapest – Záhony
vasútvonal megközelítése
szennyvíz nyomóvezetékekkel a
2173+67 hm szelvényben,
vasútüzemeltetői hozzájárulás
Előadó: Fülöp Zoltán
Telefon: 06-1-513-2332
E-mail: fulop.zoltan@mav.hu
Melléklet: 1 pld. tervcsomag

Vasútüzembentartói hozzájárulásunk céljából a tárgyban nevezett munka Budapest – Záhony vasútvonal – 100-as számú Országos törzshálózati vasúti pálya / Melléklet a 168/2010. (V.11.) Korm. Rendelethez / – szennyvíz nyomóvezetékekkel való megközelítése (10 m) a 2173+67 hm szelvényben.

Az MGT-01.MÁV/2016 tervszámú tervcsomag tartalmazza: Műszaki leírás, Tervezői nyilatkozat, Átnézeti térkép, Áttekintő helyszínrajz, Részletes helyszínrajz IV, 36045/2016/MAV iktatószámú Vasútfejlesztési hozzájárulás, 274-60/2016/MAV iktatószámú Távközlési és biztosítóberendezési nyilatkozat, 275-27/2016/MAV Frösáramú nyilatkozat, MÁV TIZO nyilatkozat /csatolt e-mail/.

1, A benyújtott tervcsomaghoz - mint a Budapest – Szolnok – Debrecen – Záhony vasútvonalon elhelyezkedő vágányhálózat üzemeltetője – ellenészrevételünk nincs. A tervezett munkálatok a vágányhálózatot nem érintik.

2, A MÁV tulajdonú területen történő munkavégzés teljes időtartamára szakfelügyeletet kell megrendelni a munka megkezdése előtt min. 30 nappal a következő MÁV szervezetektől:

MÁV Zrt. Pályavasúti TIG Debrecen Területi PL Osztály

MÁV Zrt. Pályavasúti TIG Debrecen Területi TEB Osztály

A szakfelügyelet megrendelésekor közölni szükséges a munkakezdés és befejezés várható idejét, valamint a költségviselő számlaszámát is. A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti a kivitelezőt az esetlegesen bekövetkező és kivitelezési hiányosságokra visszavezethető MÁV létesítményekben okozott kár helyreállításának kötelezettsége alól.

3, A kivitelezőnek a vasúti területen csak érvényes belépési engedély birtokában lehet munkát végeznie. A belépési engedélyt a MÁV Zrt BI VBO Debrecen (4024 Debrecen Piac utca 18.) adja ki.

4, A megépített létesítmény fenntartásáról, karbantartásáról a MÁV területen is a létesítményt üzemeltető köteles gondoskodni.

5, A műszaki átadás-átvétel, ill. üzembe helyezési eljáráson a kivitelező és a beruházó köteles együttesen nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés a beadott tervekben és a hozzájárulásunkban foglaltaknak megfelelően készült el. Ezen nyilatkozat megléte egyben hozzájárulásunk feltétele az üzemeltetéshez. Az elkészült létesítményről 2 példány megvalósulási tervet kérünk átadni az eljárás során, mely átadása a hozzájárulásunk második feltétele. A megvalósulási terveket elektronikusan is be kell nyújtani CD-n. A rajzi részeket DWG formátumban, a szöveges részeket PDF formátumban kérjük.

Mindkét eljárásra a MÁV szakfelügyeletet ellátó szerveit kell meghívni. A hozzájárulásunkban nem közölt és annak elvét nem érintő részletkérdésekben döntéssel a szakfelügyeletet ellátók rendelkeznek.

6, Egyebekben a Műszaki leírás és egyeztetési jegyzőkönyvekben foglalt előírásokat kell betartani.

7, A kötelező balesetvédelmi intézkedések megtételéért a felelősség a kivitelezőt terheli.

8, Az ideiglenesen kiemelt talajt úgy kell elhelyezni, hogy az vasútüzemi szempontból akadályt ne okozzon! A kivitelező a munka befejezésével az igénybe vett MÁV kezelésű területet köteles az eredeti, rendeltetésszerű állapotra visszaállítani.


9, A létesítmény megvalósításához a vasútüzembentartói hozzájárulásunk érvénytartama további 2 év, azaz 2018. Július 18.-ig érvényes. Amennyiben a létesítmény ezen időtartam alatt nem valósul meg vasútüzembentartói hozzájárulásunkat újból meg kell kérni.

10, Hozzájárulásunk megadása nem mentesíti a kivitelezőt az egyéb szakhatósági állásfoglalások beszerzése alól.

11, Ez a hozzájárulás kizárólagosan vasútüzemeltetői állásfoglalás. Az ingatlanra vonatkozó tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulást, azt a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60) adja ki.

Debrecen, 2016. Július 18.

Teljesen



Tisztelettel,


Nagy Krisztián
Pályavasúti területi igazgató



MŰSZAKI FELÜGYELETI ÉS TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓ



MARAG KFT.

DEBRECEN,

Kazinczy utca 12.

4029

email: marag@marag.hu

Tudomásul:

Pályavasúti Területi Igazgatóság

Debrecen

VGI Ingatlanrendezés és területszerzés

Helyben

Iktatószám: 36045/2016/MAV

Hivatkozási szám: T01-10/2016

Tárgy: Vasúti fejlesztési hozzájárulás vasútvonal
szennyvízcsatornával történő megközelí-
téséhez Debrecenben

Előadó: Káldi István

Telefon: + 36 1 511 38 32

E-mail: kaldi.istvan@mav.hu

Melléklet: –

Tisztelt Tervező!


Hivatkozott számú megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a vasúti fejlesztési terveink az engedélyezési sebesség emelését eredményező beavatkozásokat tartalmazzák a Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony – oh. vasútvonal tervezésükkel érintett szakaszán. A Püspökladány – Debrecen vonalszakasz korszerűsítése várhatóan jelen EU fejlesztési ciklus keretében fog megvalósulni a RODEN Kft. által készített tervek alapján a NIF Zrt. beruházásában. A fentiek alapján a számunkra benyújtott *DEBRECEN, HATÁR ÚTI IPARI PARK SZENNYVÍZ ELVEZETŐ KAPACITÁS BŐVÍTÉS ÚJ FŐNYOMÓ VEZETÉK TERVE* című, MGT-01/2016 tervszámú tervben foglaltak megvalósításához így azzal a feltétellel járunk hozzá, amennyiben az új létesítmény mindenkor tulajdonosa, üzemeltetője vasúti fejlesztési terveinket tudomásul vesz, végrehajtásukkal szemben igénytel, kifogással nem lép fel.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy jelen vasúti fejlesztési hozzájárulásunk az egyéb szükséges vasúti, hatósági hozzájárulásokat, engedélyeket nem pótolja.

Tájékoztatjuk, hogy vasút üzemeltetői nyilatkozat kiadására a MÁV Zrt. Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság (4024 Debrecen, Piac utca 18.), míg tulajdonosi/kezelői hozzájárulás kiadására a MÁV Zrt. Vagyongazdálkodási és Gazdálkodási Igazgatóság Ingatlanrendezés és területszerzés szervezete (1087 Budapest, VIII. Könyves Kálmán körút 54–60.) jogosult. Ezen kiadmányunkat tudomásulvétel céljából a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósága, illetve a MÁV Zrt. Vagyongazdálkodási és Gazdálkodási Igazgatóság számára is megküldtük.

Budapest, 2016. június 27.

Tisztelettel:


Kiss Gábor
műszaki hálózati koordináció vezető



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 52 517-100 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Papp Béla
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

MARAG Komplex Vállalkozási Kft.

4033 Debrecen

Nyereg u. 28.

Tárgy: Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítésére, új főnyomó vezetékek építésére vonatkozó, vízjogi létesítési engedélyhez közműegyeztetés és közmű-üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **MGT-01/2016** tervszámú, (2., 3., **4.1. – 4.4.**, 5.2 – 5.4) tervrész számú tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építhetőségi engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat (főnyomó vezeték) építése érinti a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő nagyközép-nyomású gázelosztó rendszer nyomvonalát.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Debreceni Üzeméhez címezve (4030 Debrecen, Híd u. 1., 52/517-144 faxszámon) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni. Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlappos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát- beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!** Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-503/0089(0)-1-219(0)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-408/788(1)-1-160(1)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-MEDIR/43(1)-1-40(1)-1

206020000/005148-002/2016



212158208

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor.

Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csap-szekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat, a gázelosztó vezetékek nyomvonalára nem kerülhetnek.

Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén, az építendő szennyvízvezeték gázelosztó vezeték felőli palástja – és a gázvezeték palástja közötti vízszintes építési távolsága minimum 0,4 méter lehet.

Az egyéb beépítendő műtárgyak: légtelenítő-, ürítő- és tolóár aknák gázelosztó vezeték felőli külső függőleges síkjai a gázelosztó vezetéktől minimum 1,0 méterre lehetnek.

A szennyvízvezeték csak alulról keresztezhet gázvezetékét. A kivitelezés során a keresztezett üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő szennyvízvezeték „védőcsövének” külső palástjai közötti függőlegesen mért keresztezési távolság 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tárni. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárookban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan. A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ-DSO Kft. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezeteki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bárminemű sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Debreceni Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!

A leegyeztetett nyomvonal megváltoztatása estén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni Társaságunknál. A Társaságunk által egyeztetett és bélyegzőlenyomattal ellátott tervlapokat, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes. A hozzánk benyújtott terv szerinti létesítmény megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, az engedélyezési tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni! Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, amely számláját a megadott postai címre küldjük meg a Kérelmező részére.

Debrecen, 2016.05.03.


 TIGÁZ-DSO Kft.
 Területi üzemeltetési egység Debrecen
 Műszaki csoport
 vezető
 Kéki Sándor



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Kelet- magyarországi szolgáltatási központ

4030 Debrecen Galamb utca16.
4047 Debrecen
Tel: 52/401-927 Fax:

MARAG Komplex Vállalkozási Kft.
Debrecen
Nyereg utca 28.
4033

Ügyiratszám: 4203711-60510456-2/2016

Ügyintéző: Vida Imre
Telefon: 52/401-927
Telefax:
E-mail cím:
Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: MGT-01/2016
Tárgy jellege: Szennyvízelvezetés
Tárgy helyszíne:
Tárgy: Debrecen, Határ út Ipari park szennyvíz elvezető kapacitás bővítés új főnyomó vezeték terve

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2016. 04 hó 25-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a
közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:	szükséges <input type="checkbox"/>	nem kell <input checked="" type="checkbox"/>
Szakfelügyelet megrendelése:	szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	nem kell <input type="checkbox"/>

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférfési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet (4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1., levélcím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1, Tel: 52-401-279, Fax: 52-401-289)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:





2016.05.10
4203711-60510456-2/2016
Oldalszám: 2 / 2

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitézését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitézését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaival kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitézésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitézés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részletes átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.05.10
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Debrecen, 2016.05.10

Üdvözlettel,


EGYÜTT. VELED
 Magyar Telekom Nyrt.
MAGYAR TELEKOM NYRT.
HELYSZINI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
KELET-MAGYARORSZÁGI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
KÖZMŰEGYEZTETÉS
Cím: 4050 Debrecen, Galamb u. 16.
Levelezési cím: 4047 Debrecen
Tel.: 52/401-827

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

MARAG Kft

Debrecen

Nyereg u. 28

4033

**E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.**

4024 Debrecen

Kossuth u. 41.

www.eon-hungaria.com

Üi: Visi Róbert

T: 52-512-273 T: 30-378-22-49

F: 52-512-250

DAHÜ...*70.92*...../2016
Érkezett: 13141/2016.05.02.N.

Debrecen, 2016. 05. 18.

Tárgy: Közmű üzemeltetői állásfoglalás a Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték tárgyú tervhez

Tisztelt Címzett!

Az Ön által benyújtott **Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték** megnevezésű tervben szereplő építmény nyomvonala megközelíti és keresztezi, valamint az építmény megvalósításához szükséges munkálatok érintik Társaságunk tulajdonában lévő:

- 22 kV-os földkábeles hálózatot az Ipari Park területén
- 22 kV-os légvezetékes hálózatot a Határ és a Varjútövis utcán
- 0,4 kV-os légvezetékes hálózatot a Határ és a Varjútövis utcán

A benyújtott terv engedélyezéséhez és kivitelezéséhez az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

- A vonatkozó szabványok (MSZ 151-5:1986, MSZ 151-6:1986, MSZ 151-6:1992, MSZ 13207-6:2000, MSZ 1585:2012, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 17200-6:2002), a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22) NGM rendelet, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Management:
Haraszi Judit
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cg 09-10-000064

rendelkező 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait kérjük maradéktalanul betartani.

- A villamos hálózat áramvezetőit a munkavégzés során megközelíteni csak a biztonsági távolság figyelembevételével szabad. Amennyiben a kivitelezés során szükségessé válik a villamos hálózatok biztonsági övezetében történő munkavégzés, akkor a technológiától függően szakfelügyeletet és amennyiben szükséges feszültségmentesítést kell kérni. Minden olyan tevékenység, amely a vezeték, vagy tartószerkezetének épségét, állékonyságát veszélyezteti, csak a villamos hálózat feszültségmentesítése és szakfelügyelet mellett végezhető. A szakfelügyeletet 20 nappal, a feszültségmentesítést 30 nappal a munka megkezdése előtt írásban kell kérni.

Szakfelügyeletre és feszültségmentesítésre vonatkozó kérés címzettje: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen Áramhálózati Üzem, 4030 Debrecen, Híd u. 10-12..

A szakfelügyelet és a feszültségmentesítés teljes költsége a Megrendelőt terheli.

- Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakfelügyeletre vonatkozó kérelem elmaradása esetén a tárgyi kivitelezés műszaki átadás-átvételéhez, és engedélyeztetéséhez nem járulunk hozzá.
- A villamos hálózatok biztonsági övezetében bármely anyag, a vonatkozó előírásoktól eltérő deponálása, tárolása tilos.
- A földkábeles hálózatok keresztezésére, párhuzamos megközelítésére (pl. tereprendezés földmunkagéppel) fokozottan ügyelni kell. A megközelítések és keresztezések közelében meglévő földkábeleket kizárólag szakfelügyelet mellett, kézi földmunkával kell feltárni.

A földkábelek 0,7 m-es mélységben kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések (pl. útépítés) miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

A földkábel és a kivitelezendő építmény közötti keresztezési távolság külön védőintézkedés nélkül legalább 0,5 m legyen. Amennyiben ez a távolság nem tartható, akkor a keresztezési szakaszon legalább 0,5 – 0,5 m távolságra túlnyúlva védőcsövet kell fektetni. A földkábel alul történő keresztezésénél a csővezeték keresztezési szakaszán 1,0 m vízszintes távolságon belül csőkötés ne legyen.

A kivitelezett megközelítéseket és keresztezéseket kizárólag nyílt árokban kérjük műszakilag átadni.

A munkaárkok eltakarása során a földkábelek homokágyazását, valamint a kábeljelzők helyreállítását kérjük elvégezni.

- A meglévő, megmaradó légvezetékes hálózataink tartószerkezeteinek állékonyságára a földmunkavégzések során fokozottan ügyelni kell. Szabadvezetékes hálózat oszlopait a tartószerkezetek állékonyságának biztosítása érdekében legfeljebb az építendő munkaárkok mélységével

megegyező vízszintes távolságig szabad megközelíteni, mely nem lehet kevesebb, mint 1 méter.

- Minden olyan esetre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól szabványos távolság nem tartható, úgy kezdeményezni kell azok áthelyezését, átalakítását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő közcélú hálózat esetleges kiváltása (átalakítása/áthelyezése) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kérelmező teljes körű költségviselése mellett, Társaságunk külön írásbeli engedélyével történhet meg.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a meglévő hálózat kiváltása (átalakítása/áthelyezése) során létrehozott új közcélú hálózatok és tartószerkezetek, új közcélú hálózatszakaszok, illetve a bontott anyagok a vonatkozó jogszabályi előírások alapján külön térítés nélkül Társaságunk tulajdonában maradnak.


Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő közcélú hálózat kiváltása (átalakítása/áthelyezése) esetén a pontos műszaki és gazdasági feltételeket áramszolgáltatói tájékoztatóban közöljük, melyhez további egyeztetés szükséges.

- A tervezett építmény és ezekhez kapcsolódó munkálatok nem akadályozhatják meg berendezéseink üzemeltetését, karbantartását, üzemzavar elhárítását!

A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából származó károkért vagy más következményekért – beleértve az esetleges fogyasztói kárigényeket is – az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállal, adott esetben pedig követeléssel él.

Nyilatkozatunk az érintett területen esetleg meglévő fogyasztói tulajdonú vezetékekre nem vonatkozik és a kiadás napjától számított **6 hónapig** érvényes.

Üdvözléssel:



Oláh Attila


Üzemvezető



Nagy Balázs Győző

Kiemelt területi üzemeltetési
irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.



Partner a jelenben a jövőért!

Iktatószám: VÍZ-6106-1./16.
Ügyintéző: Tóth P./Kné
Telefon: (52) 513-562
Fax: (52) 534-508
Hiv.szám:
Melléklet: tcs.

MARAG KFT.

DEBRECEN
Nyereg utca 28.

Tárgy: Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték engedélyezési terve

A hozzánk benyújtott tervekett át tanulmányoztuk és megállapítottuk, hogy a tervezett szennyvíz elvezető rendszer közüzemű ivóvíz vezeték nyomvonalát érinti.

A kivitelezéshez az alábbi feltételek mellett járunk hozzá:

- Vezetékeink nyomvonalának pontos meghatározásához kutatóárkos feltárás szükséges, közelükben kizárólag kézi földmunka végezhető.
- Vezetékeink ép állapotának megővésétől, a védőtávolságok betartásától gondoskodni kell az MSZ-7487-2/1980. ágazati szabványban, valamint a 123/1997 (VII.18) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
- A kivitelezés megkezdése előtt min. 8 nappal szakfelügyeletünket írásban meg kell rendelni, feltüntetve a felelős műszaki vezető nevét és telefonszámát.

A 2 példányban benyújtott tervekből 1 példányt visszaküldünk.

Debrecen, 2016. június 1.

Fodor Jenő
ivóvízágazati főmérnök

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyongazdálkodó Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013



Partner a jelenben a jövőért!

MARAG KFT. Mérnökiroda
Debrecen
Kazinczy utca 12.
4029

iktatószám: víz-6106-2/2016
ügyintéző : Salamon Tamás
tel.: (30) 436 – 4788
fax.: (52) 419 – 511 / 129 m.
melléklet: 1 cs. tervdok.

Tárgy: Üzemeltetői szakvélemény a Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték engedélyes tervéről

Megvizsgáltuk a Kun Béla felelős tervező által 2016. májusában véleményezésre benyújtott tárgyi tervdokumentációt.


A tárgyi dokumentáció alapján a vízjogi létesítési engedélyezéséhez az alábbiak betartásával hozzájárulunk:

- A kiviteli tervek elkészítése közben Szennyvízágazati Főmérnökségünkkel egyeztetni szükséges. Az egyeztetést követően a kiviteli terveket nyújtják be Szennyvízágazati Főmérnökségünkre véleményezésre, a kivitelezés csak a társaságunk által jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kezdhető meg.
- A szabványos vízszintes és függőleges védőtávolságokat (MSZ 7478/2:1980), az érvényben lévő szakági és eseti előírásokkal együtt be kell tartani. Amennyiben a minimális védőtávolság és talajtakarás nem biztosítható, a meglévő szennyvízcsatornát és/vagy a tervezett szennyvíz nyomóvezetékét az adott szakaszon védelembe kell helyezni.

Debrecen, 2016. május 30.


Ditrói János
szennyvízágazati főmérnök

Debreceni Vízmű Zrt.
(1.)


Szabó István
üzemvezető

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013



MARAG KOMPLEX Vállalkozási Kft.
4033 Debrecen, Nyereg u. 28.

Tisztelt Kun Béla Úr!

Levélben kaptunk tájékoztatást, hogy az Önök tervező irodája készíti a **Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitásának bővítése érdekében kiépítendő új szennyvíz átemelő és főnyomó vezeték tervét.**

A tervezett létesítményt tartalmazó rajzokat (Tervszám: MGT-01/2016; Dátum: 2016. április hó) Önöktől megkaptuk, melyek az alábbiak:

- Áttekintő helyszínrajz (Tervrész sz.: 3)
- Részletes helyszínrajz 1. Varjútövis utca (tervrész sz.: 4.1)
- Átemelő műtárgy általános terve (tervrész sz.: 7.1)

A tervezett szennyvíz átemelő, és főnyomó vezeték érinti a DIPA Debreceni Ipari Park Akadémia Kft. tulajdonában álló 0376/16 hrsz. (átemelő telephely) és a 0376/5 hrsz. (út) ingatlanokat.

A tervezett létesítmény megvalósításához hozzájárulunk, az alábbi feltételek betartása mellett.

A tervezett létesítmény az Ipari Park II. ütem területén üzemelő szennyvíz-, illetve csapadékvíz átemelő telep környezetét, valamint több üzemelő közmű nyomvonalát, illetve elektromos hálózat nyomvonalát is érinti. Az érintett közművek üzemeltetőivel a tervezett létesítmény nyomvonalát egyeztetni szükséges, az üzemeltetők előírásait a tervezés és az építés során be kell tartani.

Az ipari park II. ütemben meglévő vízi közművek üzemeltetését a Debreceni Vízmű Zrt. végzi.

Az ipari park II. ütem területén meglévő gázközmű üzemeltetését a TIGÁZ DSO Kft. végzi.

Az ipari park II. ütem területén meglévő 22 KV-os elektromos hálózat üzemeltetését az E.ON Zrt. végzi.

A térvilágítási hálózat a DIPA Kft. tulajdonában van, azt a DIPA Kft. üzemelteti.

A meglévő térvilágítási oszlopsor nyomvonalán térvilágítási kábelek is találhatóak, ezek az E.ON nyilvántartásában nem szerepelnek.

A tervezett létesítmény érinti, illetve keresztezi a 0374/16 hrsz. ingatlan DN 225 KPE tűzvíz bekötését is, mely a 0376/16 hrsz. telek D-i telekhatára mellett, azzal párhuzamosan fut, valamint megközelíti a bekötéshez tartozó vízmérőaknát.

Az üzemelő létesítmények, illetve közművek és bekötővezetékek környezetében a meglévő vezetékeket, kábeleket kézi földmunkával, kellő óvatossággal kell feltárni.

Közművek, műtárgyak megközelítése, illetve keresztezése csak a vonatkozó szabványban előírt védőtávolságok betartásával történhet.

A tervezett létesítmény, és annak megvalósítása a Határ úti Ipari Parkot kiszolgáló létesítmények, közművek és vezetékek zavartalan üzemelését nem veszélyeztetheti.

A tervezett létesítmény megvalósítása során az ipari park úthálózatán, valamint az egyesített járda és kerékpárúton a zavartalan és biztonságos forgalmat biztosítani kell. Burkolt út vagy járda megbontása tilos!

A munkaterület környezetét tisztán kell tartani, az útra vagy az egyesített járda és kerékpárútra esetlegesen felhordott szennyeződést azonnal el kell távolítani.

A munkaterületet megfelelő módon el kell korlátozni, illetve éjjelre meg kell világítani.

A munkagödörbe, munkaárokba visszatöltött földet rétegesen, és a vonatkozó előírásoknak megfelelő mértékben tömöríteni kell.

A kivitelezés befejezése után a munkaterület környezetét az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

Kérjük Önöket, hogy a tervezett vízi létesítmények vízjogi létesítési engedélyét küldjék meg részünkre is.

Kérjük továbbá, hogy a tervezett létesítmény kivitelezésének a kezdéséről részünkre előzetesen írásbeli tájékoztatást szíveskedjenek küldeni.

Kérjük továbbá, hogy a megvalósult vízi létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárására a DIPA Kft-t is hívják meg, illetve a megépült vízi létesítmények megvalósulási dokumentációját a DIPA Kft részére is adjanak át papír, illetve elektronikus formában (pdf) is.

Debrecen, 2016. április 28.

Tisztelettel:



.....
Csukás Endre ügyvezető
DIPA Kft.
cégszerű aláírás