Debreceni szennyvíztisztító telep kibocsátott tisztított szennyvize 2024. július - december hó			
Vizsgált komponens	**Mértékegység**	**Előírt határérték**	**Mért átlag érték 2024. 07-12. hó**
pH		6,5-9	7,66
Dikromátos kémiai oxigénigény (KOI_K)	mg/liter	75	38,24
Biokémiai oxigénigény (BOI_5)	mg/liter	25	< 8
Összes lebegő anyag	mg/liter	35	3,00
Összes szervetlen nitrogén	mg/liter	20	12,18
Összes nitrogén (V.1.-től XI.15.-ig)	mg/liter	10	10,20
Összes nitrogén (XI.16.-tól IV.30.-ig)	mg/liter	20	16,34
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/liter	5	5,35
Összes foszfor	mg/liter	1	0,47
Összes só /össz. oldott anyag	mg/liter	2000	944,81