

**Debreceni szennyvíztisztító telep kibocsátott tisztított szennyvize
2025. július - december hó**

Vizsgált komponens	Mértékegység	Előírt határérték	Mért átlag érték 2025. 07-12. hó
pH		6,5-9	7,83
Dikromátos kémiai oxigénigény (KOI _K)	mg/liter	75	35,84
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	mg/liter	25	< 8
Összes lebegő anyag	mg/liter	35	2,20
Összes szerves nitrogén	mg/liter	20	10,84
Összes nitrogén (V.1.-től XI.15.-ig)	mg/liter	10	12,54
Összes nitrogén (XI.16.-tól IV.30.-ig)	mg/liter	20	16,47
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/liter	5	1,61
Összes foszfor	mg/liter	1	0,13
Összes só /össz. oldott anyag	mg/liter	2000	935,84