

Debreceni Szennyvíztisztító Üzem kivezetett tisztított szennyvize
2017. január - június hó

Vizsgált komponens	Mértékegység	Előírt határérték	Mért átlag érték 2017. 01-06. hó
pH		6,5-9	7,6
Dikromátos kémiai oxigénigény (KOI _K)	mg/liter	75	52,4
Biokémiai oxigénigény OxiTop (BOI ₅)	mg/liter	25	< 7
Összes lebegő anyag	mg/liter	35	17,5
Összes szervesetlen nitrogén	mg/liter	20	13,0
Összes nitrogén (V.1.-től XI.15.-ig) *	mg/liter	10	9,57
Összes nitrogén (XI.16.-tól IV.30.-ig) **	mg/liter	20	17,2
Ammónia-ammónium nitrogén	mg/liter	5	2,0
Összes foszfor	mg/liter	1	0,65
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	mg/liter	5	< 2
Összes só /össz. oldott anyag	mg/liter	2000	1548
* ténylegesen a 2017.05.01- 06.30. közötti érték			
** ténylegesen a 2017.01.01- 04.30. közötti érték			